

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 42721

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Рубцовск  
(место составления акта)

«12» апреля 2017 г.  
(дата составления акта)

«09» час. «00» мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 192

По адресу/адресам: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от № 192 от 28 марта 2017 г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетский корпус юных спасателей» средняя общеобразовательная школа № 10

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

«05» апреля 2017 г. с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 2 часа

«10» апреля 2017 г. с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 2 часа

«12» апреля 2017 г. с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/6 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Воропаев Виталий Михайлович

30.03.2017 г., 14 ч 00 мин.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

### Лицо, проводившее проверку:

*Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственного инспектора Рубцовска, г.Змеиногорска и Волчихинского, Егорьевского, Курьинского, Локтевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов по пожарному надзору Фатьянова Евгения Викторовича*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

### При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ СОШ № 10 Воропаев Виталий Михайлович

Заместитель директора АХР Сомова Тамара Ивановна

ООО «Фора» инженер Поднебеснов Владимир Анатольевич

(Ф.И.О. (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по пр

### В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 1). В помещении библиотеки МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».
- 2). В кабинете № 2 МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».
- 3). В кабинете № 3 МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,2 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».
- 4). В кабинете № 4 МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».
- 5). В кабинете № 7 МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».
- 6). В кабинете № 25 МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».

7). В кабинете № 26 МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».

8). В кабинете № 27 МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».

9). В помещении бытовой спорт-зала МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, расстояние от извещателей автоматической пожарной сигнализации до вентиляционного отверстия электросветильников составляет 0,3 м, а должно не менее 0,5 метра, тем самым нарушены требования пункта 12.19 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями), а также пункт 13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».

10). В помещении фойе МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10, установлено минимальное количество извещателей включённых по логической схеме «ИЛИ» в защищаемых помещениях или выделенных частях помещения составляет 1 шт, а должно не менее 2 штук, тем самым нарушены требования пункта 12.16 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31) (с изменениями и дополнениями); пункт 4 Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» от 30.06.2003 г., а также пункт 13.3.1; 13.3.2; 13.3.8; 13.39 Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты «УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ».

Нарушения допущены юридическим лицом: Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Кадетский корпус юных спасателей» средняя общеобразовательная школа № 10


11). В здании МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10», руководитель не обеспечивает исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности, тем самым нарушены требования пункта 55 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года (с изменениями от 17.10.2016 года).


12). В здании МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей» СОШ № 10», свободный напор у внутренних пожарных кранов не обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания, тем самым нарушены требования пункта 6.8 Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Нарушения допущены должностным лицом - Директором МБОУ СОШ № 10 Воропаевым Виталием Михайловичем.


Проведен инструктаж: «О мерах пожарной безопасности на объекте/в быту/ при проведении массовых мероприятий» -1000 чел.  
Проведена тренировка по эвакуации при пожаре/других чрезвычайных ситуациях


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку

  
(подпись)



Фатьянов Евгений Викторович – инспектор ТО НД и ПР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
государственный инспектор г.Рубцовска, г.Змеиногорска  
Волчихинского, Егорьевского, Курьинского, Локтевского  
Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского  
Третьяковского, Угловского районов по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил(а):


Директор МБОУ СОШ № 10 Воропаев Виталий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12.04.2017г.  
(дата)

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)