



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М.Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru <http://22.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском,
Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском,
Новичихинском и Шипуновском районах

ул. Краснознаменская, дом 118, г.Рубцовск, Алтайский край, 658224

Тел.: (38557) 4-49-02, E-mail: to-rube@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 11/61 г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118 « 12 » апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела в г. Рубцовске,
Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и
Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, уполномоченным на
проведение профилактического визита Котляр Еленой Анатольевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 "КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ"
ИНН: 2209010815, ОГРН: 1022200812875
658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.4.3, 2.5.2.,
2.5.3., 2.4.11, 2.8.9, 3.4.8, 3.4.13, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом, в соответствии с п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".

2. Устранить дефекты пола в кабинете химии, истории № 22, 14, 9, в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. На 3 этаже в туалете для мальчиков умывальные раковины обеспечить бумажным полотенцем, в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. На 3 этаже в туалете для мальчиков и девочек туалетные кабины оснастить держателями для туалетной бумаги, в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. В кабинете истории № 22, 7, 14 устранить дефекты и повреждения поверхности стульев, в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. В кабинете информатики № 20, 13, 5 устранить дефекты и повреждения поверхности парт, в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Устранить дефекты потолка в спортивном зале, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

8. В кабинете технологии для девочек источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. Горячим и холодным водоснабжением обеспечить кабинет технологии для девочек, в соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории МБОУ СОШ 10 ККЮС имеет дефекты, в соответствии с п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11. Спланировать беговую дорожку и спортивную площадку с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, в соответствии с п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок устранения нарушений: 01 августа 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 "КАДЕТСКИЙ КОРПУС ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ" ИНН: 2209010815, ОГРН: 1022200812875 658219, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, 121

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118 тел./факс 8 (385-57) 4-49-02, по электронной почте to-rubc@22.rosпотребнадзор.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела в г.
Рубцовске, Рубцовском,
Егорьевском, Поспелихинском,
Краснощековском, Курьинском,
Новичихинском и Шипуновском
районах Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому
краю


(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Котляр Е.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » 04 2023 г.


(подпись)

В.М. Воронин
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: